



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Майского и Терского районов Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

ул. 9-го Мая, 175, г. Майский, КБР, 361115 Телефон/факс 2-15-90
ГУ МЧС России по КБР – 8 (8662) 39-99-99 e-mail:ugpnkbr@mail.ru, тел. 8 (8662) 96-07-96

ПРЕДПИСАНИЕ № 26 / 1 / 18
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
общеобразовательная школа №9 ст. Александровской» в лице законного представителя
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
юридического лица - директора Чепурному Василию Андреевичу
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения *Главного государственного инспектора Майского и Терского*
районов по пожарному надзору от 28.10.2019 № 26

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период
с 10 ч. 00 мин. «11» ноября 2019 г. по 11 ч. 00 мин. «15» ноября 2019 г. была проведена

плановая выездная проверка старшим инспектором – государственным инспектором Майского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

и Терского районов по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Куповым Резуаном

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Руслановичем, на территории в здании и помещениях МКОУ «СОШ №9 ст.

Александровской», расположенного по адресу: КБР, Майский муниципальный район,

с.п. ст. Александровская, ул. Первомайская, 119

совместно с

Директором МКОУ «СОШ №9 ст. Александровской»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

Чепурным Василием Андреевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Автоматическую пожарную сигнализацию в помещениях выполнить в соответствии требованиям (положенные не менее трех при условии включение их в шлейфы приборов или в три независимых радикальных шлейфа однопороговых шлейфа, или четырьмя пожарными извещателями при условии включение их в два шлейфа однопороговых приборов по два извещателя в каждый шлейф).	ст. 4, 6 ст. 83 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 г., НПБ-110-03, п.14.3 СП5.13130.2009	20.04.2020г.	
2.	Шлейфы №№ 2,5 приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации отремонтировать и задействовать в рабочем режиме.	п. 61 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.04.2020г.	
3.	Имеющиеся план схемы эвакуации людей на случай пожара выполнить в соответствии требованиям.	п. 7 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», ст. 4, 6 ФЗ от 28 июля 2008 года №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р-12.2.143-2002	20.04.2020г.	
4.	Организовывается проведение проверок состояние огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли здание.	ст. 58 ФЗ от 28 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.04.2020г.	
5.	Установить предусмотренные двери из поэтажных коридоров и лестничных клеток в количестве 8 штук препятствующие распространению опасных факторов пожара.	ст. 4, 6 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 от 22.07.2008 г., п.4.2.7 СП 1.13130.2009	20.04.2020г.	
6.	Электросветильники без защитных колпаков закрыть защитными колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	п. 42 «в» ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.04.2020г.	
7.	На путях эвакуаций вывесить знаки пожарной безопасности.	п. 33 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»	20.04.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор – государственный инспектор

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Майского и Терского районов по пожарному надзору,

капитан внутренней службы Купов Резуан Русланович

« 19 » 11 2014 г.



Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МКОУ «СОШ №9 ст. Александровской»

(должность, фамилия, инициалы)

Чепурной В.А.

« ____ » _____ 20__ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору